

УТВЕРЖДАЮ:  
директор МБОУ  
«Прохоровская гимназия»  
Прохоровского района  
Белгородской области  
*А. Пономарёва*  
"24" декабря 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области от «24» декабря 2015 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области

1.2. Адрес объекта: 309000, Белгородская область, Прохоровский район п.Прохоровка, ул. Садовая. 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, общей площадью 8671 кв.м

- часть здания: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9000 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1957 г. последнего капитального ремонта: 2011 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района, Белгородской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п.Прохоровка, ул. Садовая, д.2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Сфера деятельности - образование.

Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность.

Форма оказания услуг: очное обучение, обучение на дому.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

1.Прохоровка-Лутово, Лутово- Прохоровка,

2.Прохоровка-Правороть, Правороть- Прохоровка,

**3. Прохоровка-Прохоровка** наличие **адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **20\_ м**

3.2.2 время движения (пешком) **2-3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **нет.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **Нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет.**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>	1	1
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-В</b>	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И</b>	2	2
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<b>ДЧ-И</b>	2.1	2

4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	<b>ДУ-В</b>	3.1	3
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	<b>НД</b>	3	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И</b>	3.1	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДУ-И</b>	-	2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И</b>	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

#### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

Объект признан доступно частично избирательно для категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом здании гимназии с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестнице хода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

рения.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Индивидуальное решение ТСП</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Не нуждается</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Не нуждается</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Индивидуальное решение ТСП</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Не нуждается</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Не нуждается</b>
8	Все зоны и участки	<b>Индивидуальное решение ТСП</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность необходимых зон**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

\_\_\_\_\_ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л.        |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л.        |
| 3. Путей движения внутри здания            | на 1 л.        |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л.        |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) имеются 17 эвакуационных выходов, три из которых вход в здание

Руководитель рабочей группы:

заместитель директора МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области А.В.Шутенко

Члены рабочей группы:

В том числе: Председатель Прохоровского отделения Всероссийского общества инвалидов. Союз пенсионеров России И.М.Черкашин

заместитель директора МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области Н.В.Дубровская

Медсестра А.В.Нилова

Родитель О.Н.Линькова

Управленческое решение согласовано «24» декабря 2015 г. (протокол № 1)